



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO**  
**- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH**  
**- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**  
**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**

**HK/W/0002/01/2008**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

ORYGINAL

Wyrób / product: **System rur i kształtek z polibutylenu do instalacji wodnych i grzewczych**

Zawierający / containing: polibutylen PB 4237 Grey produkcji Basell, włókno szklane, poliamid, stal nierdzewną AISI 316 L, uszczelnienie EPDM 70

Przeznaczony do / destined: montażu w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej oraz w instalacjach grzewczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia po zamontowaniu przed oddaniem do użytku należy przepłukać wodą w ilości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Wytwórca / producer:

Nueva Terrain S.L.  
01015 Vitoria  
C/ Paduleta 2, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Nueva Terrain Polska Sp. z o.o.  
02-495 Warszawa  
ul. Wojciechowskiego 31



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2013-02-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2013-02-25  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 lutego 2008

The date of issue of the certificate: 25th February 2008

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

Dr Janusz Świątczak

prof. T. Podsiadły